

Nowy Sącz, dnia 2 sierpnia 2023 r.

**Sprawa: ZP.60.DWC.15.2023**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego niepodlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3 ustawy p.z.p., (wartość zamówienia niższa niż progi unijne), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

**„Modernizacja ekonomizerów na dwóch kotłach VITOMAX 200HW”**

**Odpowiedzi na zapytania Wykonawców**

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Nowym Sączu wyjaśnia treść SIWZ:

**Pytanie 1**

Na podstawie analizy dokumentów i wykonanych obliczeń w zakresie strumienia ciepła. Ilość ciepła odzyskanego z pojedynczego kotła będzie poniżej 70kW a urządzenia nie jest integralną częścią kotła w tym przypadku nasze ekonomizery nie wymagają procedury dozorowej. Proszę o przedstawienie stanowiska w tej kwestii.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że brak wymagania procedury dozorowej należy potwierdzić z UDT. Jednakże, Zamawiający wymaga, aby dokumentacja UDT dla istniejących zespołów kotłów, którą posiada Zamawiający, została zaktualizowana w księgach rewizyjnych UDT.