

Nowy Sącz, dnia 29 sierpnia 2023 r.

Sprawa: ZP.60.DES.5.2023

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego (**robota budowlana**), nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3) ustawy p.z.p. (wartość zamówienia niższa niż progi unijne), prowadzonego w trybie **przetargu nieograniczonego** na:

„BUDOWA UKŁADU WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI O MOCY 1,2 MWe W STARYM SĄCZU DLA MPEC NOWY SĄCZ”

**W ramach projektu pn.
”MPEC Nowy Sącz: Budowa elektrociepłowni Stary Sącz
i osiągnięcie statusu efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego.”**

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Nowym Sączu wyjaśnia treść SIWZ:

Pytanie 1

Prosimy o zmianę terminu składania ofert na 12 września 2023 r. godz. 14:00.

Zamawiający wyznaczył w SIWZ termin składania ofert na 12 września 2023 r. godz. 09:00. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego. Godzina 9:00 oznacza, że składając ofertę poprzez pocztę lub dostawę kurierską należy de facto złożyć w dniu 11.09.2023 r. W związku tym prosimy o zmianę godziny, do której należy złożyć ofertę.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 2

Zamawiający dołączył do dokumentów przetargowych warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej z dnia 23.08.2021 r. Warunki te dotyczą kogeneracji gazowej o mocy 999 kW. Są to warunki przyłączenia, które utraciły ważność. Ponadto Zamawiający wymaga instalacji agregatu kogeneracyjnego o mocy 1,2 MWe.

Prosimy o udostępnienie warunków przyłączenia dla agregatu 1,2 MWe.

Odpowiedź:

Zamawiający omyłkowo załączył nieaktualne warunki przyłączeniowe. W załączeniu aktualne warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej jednostki o mocy 1,2 MWe.