Poziom porównawczy 275,00 m n.p.m.

Punkt	Długość trasy [m]	Spadek	Odległości [m]	Rzędna dna kanału	Zagłębienie osi rurociągu (od terenu istniejącego)	Rzędna osi rurociągu [m]	Rzędna terenu istniejącego	Rzędna terenu projektowanego
Z-12	0,00			296,78	0,85	296,91	297,76	297,76
			33,70					
Z-13	33,70			274,97	1,50	285,10	286,60	286,60
			11,20					
Z-14 (Z-a, Z-b)	44,90			282,16	4,11	282,29	286,40	286,40
							285,00	284,43
		5,00 %	24,50					
							283,23	282,46
Z-15	69,40			280,93	1,99	281,06	283,05	283,13
		0,20%	28,20					
							284,79	284,47
Z-16	97,60			280,87	3,79	281,00	284,79	282,47
		0,20 %	33,80					
Z-17	131,40			280,80	1,37	280,93	282,30	282,30
		0,20 %	7,20					
Z-18	138,60			280,89	1,38	280,92	282,30	282,30
		5,40 %	19,00					
	157,60			279,86	2,09	279,99	282,08	282,08
							281,24	281,24
							281,28	281,28
		1,60 %	21,00					
	178,60			279,61	2,24	279,78	282,02	282,02

Średnica rurociągu: Rura preizolowana 2xDz 168,3/250 + 4xPE40

dz. nr 38/3
w obr. 87



TEMAT PROJEKTU	Przekroczenie ciepłociągiem 2xDn150/250 linii kolejowej Chabówka–Nowy Sącz– linia kolejowa nr 104 w km. 75.100–75.200 (działka nr 115 w obr. 88)	MPEC NOWY SĄCZ	
INWESTOR	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu ul.Wiśniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sącz		
TYTUŁ RYSUNKU	Profil sieci ciepłowniczej		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Krzysztof Padula - nr upr. MAP 0304/PWBS/19 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,instalacji i urządzeń cieplnych,went., gaz., wod. i kan. bez ograniczeń.	STADIUM P.B	SKALA RYSUNKU 1:100/500
		DATA 05.2022 r.	NR RYS. 02

Załącznik nr 2