

Nowy Sącz, dnia 13 września 2023 r.

**Sprawa: ZP.60.DIN.22.2023**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego (**robota budowlana**), przeprowadzanego **bez zastosowania ustawy prawo zamówień publicznych** na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3) ustawy p.z.p. (wartość zamówienia niższa niż progi unijne), prowadzonego w trybie **przetargu nieograniczonego**.

**Wykonanie zadania pn.:**

**„Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w kierunku ul. Zielonej w Nowym Sączu (Odcinek D-E) wraz z budową przyłącza do budynku „G” oraz montażem węzła cieplnego”.**

w ramach zadania **„Likwidacja 5 kotłów gazowych (ul. Zielona), wykonanie przyłącza, sieci do budynków, węzłów”**

w ramach projektu **„Nowe Źródła Energii w MPEC Nowy Sącz”**

**Odpowiedzi na zapytania Wykonawców/Modyfikacja SIWZ**

**Pytanie 1**

Prosimy o wyjaśnienie czy wszystkie oferowane materiały preizolowane muszą posiadać czteroprzewodowy system alarmowy, który przy mniejszych średnicach nie jest powszechnie stosowany?

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza powyższe, wszystkie oferowane materiały preizolowane muszą posiadać czteroprzewodowy system alarmowy.

**Pytanie 2**

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający dopuszcza złożenie wadium (np. gwarancji ubezpieczeniowej) w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem, przesłane drogą elektroniczną na adres [sekretariat@mpecns.pl](mailto:sekretariat@mpecns.pl) przed upływem terminu składania ofert.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza złożenie wadium w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym elektronicznym.

Zamawiający informuje o modyfikacji nazwy zadania we wzorze umowy.