

Nowy Sącz, dnia 7 sierpnia 2023 r.

Sprawa: ZP.60.DWC.14.2023

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego niepodlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3 ustawy p.z.p., (wartość zamówienia niższa niż progi unijne), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę rusztowin”

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Nowym Sączu wyjaśnia treść SIWZ:

Pytanie 1

Proszę o informacje o dokładny model i ilość.

Odpowiedź:

Do wykonania docelowych odlewów rusztowin Zamawiający przekaze Wykonawcy, który wygra postępowanie nowe nieużywane rusztowiny po 1 szt. dla każdego wzoru. Ilości zamawiane rusztowin to po 100 szt. dla każdego wzoru (razem 200 szt.) Po sprawdzeniu odlewu podczas pracy w kotle biomasowym i pozytywnych wynikach testu Zamawiający zleci wykonanie rusztowin w ilości powyżej 500 szt. w dwóch odrębnych zamówieniach.