

Nowy Sącz, dnia 13 lipca 2023 r.

Sprawa: ZP.60.DIN.21.2023

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia nie podlegającego pod ustawę Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3 ustawy, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

**Dostawę węzłów kompaktowych
w ramach zadania „Wymiana dwufunkcyjnych węzłów ciepłych”**

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Nowym Sączu wyjaśnia treść SIWZ:

Pytanie 1

Czy należy wyceniać moduły telemetryczne Samson WM3 firmy Samson? Jeśli tak, to proszę o informację, ile sztuk.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy wycenić moduły telemetryczne Samson WM3 dla pozycji: 2, 4, 6, 7.

Pytanie 2

Dla adresu Broniewskiego 2, brak modelu zaworu regulacji różnicy ciśnień. Czy należy dobrać i wyceniać, czy dobrać i pozostawić wstawkę?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dla adresu Broniewskiego 2 należy dobrać i wycenić zawór regulacji różnic ciśnień.

Pytanie 3

W związku z planowanym przystąpieniem do postępowania pn.: „Dostawa węzłów kompaktowych w ramach zadania „Wymiana dwufunkcyjnych węzłów ciepłych” niniejszym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie następującej zmiany do projektu umowy:

1. Dotyczy projektu umowy:

Wykonawca zwraca uwagę, że ewentualna kara umowna powinna zostać naliczona od wartości konkretnego węzła, a nie od całości zamówienia. W związku z powyższym wnosimy o zmianę § 4 ust. 1 tiret drugi z:

„- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 1 % (jeden procent) wartości umownej netto za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad”

na:

„- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 1 % (jeden procent) wartości umownej netto za każdy dzień zwłoki liczony od wartości **wadliwego węzła** i od upływu terminu usunięcia wad”.

Odpowiedzi:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.