

Nowy Sącz, dnia 28 lutego 2024 r.

Sprawa: ZP.60.DEK.1.2024

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego (dostawa), nie podlegającego pod ustawę Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3 ustawy P.z.p. (wartość zamówienia niższa niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy P.z.p.), prowadzonego w trybie **przetargu nieograniczonego** na:

„Montaż sześciu lamp zewnętrznych z panelami fotowoltaicznymi, instalacji fotowoltaicznej oraz magazynu energii elektrycznej”
w ramach projektu „Nowe Źródła Energii w MPEC Nowy Sącz”

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Nowym Sączu wyjaśnia treść SIWZ:

Pytanie 1

Czy nowe lampy zewnętrzne będą montowane w miejscach gdzie wcześniej były słupy z oświetleniem? Z uwagi na zapis o możliwości podpięcia do sieci w przypadku montażu lampy oświetleniowej w zupełnie nowym miejscu koszty doprowadzenia zasilania do nowych miejsc będą generować duże dodatkowe koszty.

Odpowiedź:

Doprowadzenie zasilania od nowych lamp po stronie Zamawiającego.

Pytanie 2

Przygotowując dla Państwa ofertę nie zauważono, że obecnie nie ma dostępnych lamp zewnętrznych spełniających wszystkie wymogi Zamawiającego. Z uwagi na krótki czas realizacji, czy Zamawiający dopuszcza pewne odstępstwa od minimalnych parametrów technicznych podanych w opisie Zamówienia? Obecnie na rynku nie ma lamp solarnych pozwalających na podpięcie do sieci i jednocześnie spełniających resztę wymagań.

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający dopuszcza odstępstwa od minimalnych parametrów technicznych.

Pytanie 3

Z uwagi na brak odstępstw od mocy całkowitej instalacji jak i również od ilości modułów, jedyny moduł spełniający te wymagania to moduł o mocy 500 W. Na rynku wśród dystrybutorów nie ma modułów o dokładnie takiej mocy. Ograniczenie mocy modułu to tylko jednej wartości znacząco ogranicza zasadę konkurencyjności. Czy Zamawiający dopuści moduły o mocy 505 W pozostawiając ilość modułów na poziomie 60 sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia odpowiedź na pytanie nr 3 z dnia 27.02.2024 r. i dopuszcza moc instalacji 30-31 kWp.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Nowym Sączu informuję o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć do dnia 4 marca 2024 r. do godziny 12:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 marca 2024r. o godzinie 12:30