

Nowy Sącz, dnia 28 luty 2024 r.

**Sprawa: ZP.60.DEK.1.2024**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego (dostawa), nie podlegającego pod ustawę Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3 ustawy P.z.p. (wartość zamówienia niższa niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy P.z.p.), prowadzonego w trybie **przetargu nieograniczonego** na:

**„Montaż sześciu lamp zewnętrznych z panelami fotowoltaicznymi, instalacji fotowoltaicznej oraz magazynu energii elektrycznej”**  
w ramach projektu „Nowe Źródła Energii w MPEC Nowy Sącz”

**Odpowiedzi na zapytania Wykonawców**

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Nowym Sączu wyjaśnia treść SIWZ:

**Pytanie 1**

W związku z pojawieniem się nowych odpowiedzi do SIWZ, pragnę poinformować, że po zapoznaniu się z odpowiedziami w dniu wczorajszym, a zwłaszcza pytaniem nr 3 i 4, oraz pytania nr 3 z dnia 28.03.2024 r. dotyczącym mocy całkowitej instalacji oraz ilości dopuszczonych modułów, pragnę poinformować, że na rynku, dostępne są moduły o mocy 500Wp. Zostali Państwo więc wprowadzeni w błąd przez podmiot pytający.

W związku z pojawieniem się w dniu dzisiejszym odpowiedzi na pytania dodatkowe, a zwłaszcza pytanie nr 3 (z dn. 28.02.2024 r.) proszę o odpowiedź czy dopuszczalne jest zamontowanie mocniejszych modułów o mocy jednostkowej 555 Wp co da nam moc całkowitą 33,30 kWp przy 60 szt.?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający informuje, że moc powinna mieścić się w zakresie 30-31 kWp