

Nowy Sącz, dnia 16 czerwca 2020 r.

Nasz znak: DIN/801-102/100/2020

**Erion Sp. z o.o.**  
ul. Szczyrkowska 90  
43-360 Bystra

**Dotyczy: umowy nr SZP/DIN/Z/01/20/3.**

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Nowym Sączu określa następujące warunki techniczne „Przebudowy sieci ciepłowniczej – odcinek G”:

**I. Miejsce i sposób przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej**

1. Włączenia do sieci należy dokonać w miejscu połączenia sieci ciepłowniczej preizolowanej Dn 350/500 z siecią ciepłowniczą kanałową Dn 300 na działce nr 34/2 w obrębie 37 przy ul. Prażmowskiego, oraz w komorze ciepłowniczej KIV zlokalizowanej na działce nr 75/5 w obrębie 34 przy ul. Prażmowskiego.

Parametry sieci ciepłowniczej:

- a) ciśnienie nominalne: 1,6 MPa,
  - b) temp. obliczeniowa: 135/80 °C – w okresie grzewczym,  
temp. obliczeniowa: 70/40 °C – w okresie letnim.
2. Sieć ciepłą należy zaprojektować w systemie rur preizolowanych z impulsową instalacją alarmową, maksymalnie po trasie istniejącej sieci kanałowej. Wzdłuż trasy sieci należy ułożyć przewody kanalizacji teletechnicznej  $\varnothing$  40 mm dla potrzeb monitoringu sieci i węzłów ciepłych.

**II. Wytyczne odnośnie opracowania dokumentacji projektowej**

1. Uzgodnić z Zamawiającym uszczegółowioną trasę przebudowy sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych wraz z kanalizacją teletechniczną dla celów obsługi sieci i węzłów ciepłych.
2. Opracować projekt budowlany i wykonawczy przebudowy sieci ciepłowniczej (na podstawie uzgodnionej pozytywnie trasy przebudowy) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).

Szczegółowe wymagania odnośnie opracowania dokumentacji projektowej (w tym zakresu uzgodnień) zostały określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do umowy nr SZP/DIN/Z/01/20/3.

Z poważaniem

**Otrzymują:**

- Adresat,
- a/a.

  
PROKURENT  
Krzysztof Tokarczyk

  
PREZES ZARZĄDU  
Paweł Kupczak

Sprawę prowadzi: Karolina Kwit ✉ sieci1@mpecns.pl ☎ 18 443-53-83 wew. 131.