

Nowy Sącz dn. 01 kwietnia 2020 r.

Sprawa: SZP/DIN/Z/02/20

dot. postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego (robota budowlana), nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p. (wartość zamówienia niższa niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy p.z.p.), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Wykonanie zadań pn.:

- a) „Przebudowa odcinka magistralnej sieci ciepłowniczej – Odcinek A”
- b) „Przebudowa odcinka magistralnej sieci ciepłowniczej – Odcinek C”
– na terenie kotłowni Millenium w Nowym Sączu.

Modyfikacja SIWZ w dniu 01.04.2020 r.

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w ten sposób, że w załączniku nr 1 do SIWZ/umowy tj. „SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, w punkcie C, pkt 1. ppkt 1.7 *Połączenia mufowane* otrzymuje nowe brzmienie:

„Złącza mufowe muszą spełniać wymagania określone w aktualnej normie PN-EN 489. Materiały do połączeń muszą być dostarczone odpowiednio zapakowane i utrzymane w suchym pomieszczeniu do czasu ułożenia rurociągów i rozpoczęcia robót instalacyjnych. Połączenia muszą być przystosowane do przenoszenia sił i wykonania testów ciśnieniowych o wielkości 0,2 bar na szczelność przed ich izolacją.

Konstrukcja mufy musi umożliwiać nieniszczącą inspekcję zgrzewów i nieniszczące sprawdzenie wypełnienia pianką PUR oraz sprawdzenie jej jakości, struktury i gęstości. Metoda musi być zaproponowana i zapewniona przez Wykonawcę. Oferowany system musi gwarantować wytrzymałość i jakość zespołu złącza, co najmniej taką, jak obudowy zewnętrznej.

Dla ciepłociągów o średnicach $D_n < 300$ muszą być stosowane mufy termokurczliwe, sieciowane radiacyjnie z fabrycznie wykonanymi otworami wlewowymi przystosowanymi do korków, podwójnie uszczelniane (klej + mastik) o konstrukcji zamkniętej po obwodzie, posiadające certyfikat zgodności z normą EN 489.

Dla ciepłociągów o średnicach $D_n \geq 300$ muszą być stosowane mufy zgrzewane elektrooporowe z zapewnieniem nieniszczącej kontroli poprawności zgrzewania, umożliwiającej zapis i archiwizację procesu zgrzewania, posiadające certyfikat zgodności z normą EN 489 z korkami wtapialnymi.

Zamknięcia otworów wlewowych dopuszcza się tylko za pomocą korków zgrzewalnych. Wykonawca przed dostawą musi przedstawić instrukcję montażu oraz sposoby kontroli pianki PUR.”

Ponadto Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w ten sposób, że w załączniku nr 1 do SIWZ/umowy tj. „SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, w punkcie C, pkt 2 ppkt 1.6 *Ułożenie i łączenie rurociągów* w pierwszym akapicie dopisuje się treść: „i zgodnie z „Instrukcją wewnętrzną - Warunki techniczne projektowania, wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych” stanowiąca zał. nr 13 do SIWZ. W przypadku rozbieżności w zapisach w/w dokumentów należy stosować zapisy SSTWiOR”.

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w ten sposób, że w pkt 18 SIWZ dodaje się załącznik nr 13 do SIWZ tj.: „Instrukcja wewnętrzna - Warunki techniczne projektowania, wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych”.

UWAGA

Zamawiający informuje, że w wyniku wprowadzonej modyfikacji:

- „SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” – załącznik nr 1 do SIWZ/umowy, zostaje w dniu 01 kwietnia 2020 r. **zastąpiony** przez: „SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – **po modyfikacji** w dniu 01.04.2020 r.” – załącznik nr 1 do SIWZ/umowy. Zmiany w stosunku do pierwotnej wersji zostały zaznaczone kolorem czerwonym.
- „SIWZ” zostaje w dniu 01 kwietnia 2020 r. **zastąpiona** przez: „SIWZ – **po modyfikacji** w dniu 01.04.2020 r.” Zmiany w stosunku do pierwotnej wersji zostały zaznaczone kolorem czerwonym.
- Ogłoszenie o przetargu” na stronie internetowej Zamawiającego zostaje zastąpione „Ogłoszeniem o przetargu **po modyfikacji** w dniu 01.04.2020 r.” Zmiany w stosunku do pierwotnej wersji zostały zaznaczone kolorem czerwonym.

Modyfikacja SIWZ jest obowiązująca dla wszystkich Wykonawców zamierzających złożyć ofertę w nin. postępowaniu.

Wykonawca składa wraz ofertą na podstawie wymogu określonego w pkt. 6 j) SIWZ zaparafowany „SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – **po modyfikacji** w dniu 01.04.2020 r.” – załącznik nr 1 do SIWZ.