

Nowy Sącz dn. 15 stycznia 2020 r.

**Sprawa: SZP/DIN/Z/28/19**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego (robota budowlana), nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p. (wartość zamówienia niższa niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy p.z.p.), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

**Wykonanie zadania pn.:**  
**„Modernizacja – przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej**  
**na os. Westerplatte w Nowym Sączu”.**

**Odpowiedzi na zapytania Wykonawców**

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Nowym Sączu udziela następujących odpowiedzi na zapytania poszczególnych Wykonawców – bez ujawniania źródła zapytania.

**Pytanie nr 1**

„Umowa par. 7 – Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie zamieszczonej \* na końcu zdania. Wykonawca prosi o doprecyzowanie zapisu w/w paragrafu w przypadku, gdy zamierza powierzyć realizację robót podwykonawcy, którego na etapie składania oferty nie wskazał.”

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyjaśnia, że zapis w w/w paragrafie otrzyma brzmienie zgodne z zapisem/deklaracją Wykonawcy w formularzu „Oferta” – zał. nr 9 do SIWZ w części dot. podwykonawstwa. W przypadku opisanym w nin. pytaniu zapis w par. 7 umowy będzie brzmiał: „Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy siłami własnymi i Podwykonawców.”.

**Pytanie nr 2**

„Umowa par. 11 pkt 4 - Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie dotyczące sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów użytych przez Wykonawcę.”

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyjaśnia, że badanie ilości i ciężaru zużytych materiałów ma na celu sprawdzenie jakości wykonywanych robót z tych materiałów.

**Pytanie nr 3**

„Umowa par. 15 pkt 4 – Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie terminu płatności faktury. Wykonawca zwraca się z prośbą o skrócenie terminu płatności do 30 dni od dnia doręczenia do siedziby Zamawiającego.”

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający podtrzymuje zapis jak we wzorze umowy – załącznik nr 3 do SIWZ.

#### **Pytanie nr 4**

„Umowa par. 17 pkt 5 – Wykonawca zwraca się z pytaniem czy Zamawiający wymaga zawarcia dedykowanych na projekt polis czy dopuszcza notę pokrycia z polisy głównej?”

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zgodnie z pkt 16 lit. d) tiret trzeci lit. a) i lit. b) SIWZ, polisa CAR i polisa OC powinna obejmować wyłącznie realizowany przedmiot umowy. Niezależnie od tego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć polisę OC wymaganą w par. 17 ust. 4 wzoru umowy - zał. nr 3 do SIWZ (tj. polisę, o której mowa w pkt 16 lit. d) tiret drugi SIWZ) i ta polisa nie musi być dedykowana dla przedmiotu umowy.

#### **Pytanie nr 5**

„W załączniku nr 13 do SIWZ – Instrukcja wewnętrzna „Warunki techniczne projektowania, wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych” na stronie 18 podano, że zaleca się metodę TIG 141, natomiast w załączniku nr 1 do SIWZ – „Szczegółowy przedmiot zamówienia” nie wskazuje, że jest to metoda tylko zalecana? Jednocześnie nadmieniamy, że stosowanie jednej metody spawania tj. TIG – 141 może zostać potraktowane jako ograniczenie konkurencyjności.”

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający informuje, że spawacze muszą posiadać uprawnienia nadane przez Instytut Spawalnictwa wg normy PN-EN ISO 9606-1. Spawanie metodą TIG w instrukcji nie jest nakazane tylko zalecane.

#### **Pytanie nr 6**

„Zamawiający w SIWZ wskazuje załącznik nr 13 – *Instrukcja wewnętrzna „Warunki techniczne projektowania, wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych”* jednak otrzymany od Zamawiającego w/w dokument dot. Instrukcji wewnętrznej „Wytyczne projektowania oraz warunki techniczne projektowania, wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych” – prosimy o przekazanie właściwego załącznika.”

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający informuje, że zamieścił ponownie załącznik nr 13 i załącznik nr 14.

#### **Pytanie nr 7**

„Wykonawca zwraca się z prośbą o przedstawienie załączników do umowy.”

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Wzór umowy posiada 3 załączniki. Załącznikami do umowy są:

1. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”- zał. nr 1 do SIWZ i jednocześnie jako zał. nr 1 do umowy.
2. „Karta gwarancyjna” występuje jako zał. nr 11 do SIWZ i omyłkowo jako zał. nr 4 do umowy – a powinna być jako zał. nr 2 do umowy. W umowie z wybranym Wykonawcą, w paragrafie 18 ust. 7 umowy, „Karta gwarancyjna” zostanie zapisana jako zał. nr 2 umowy.
3. „Harmonogram rzeczowo – finansowy”- zał. nr 8 do SIWZ i jako zał. nr 3 do umowy.

#### **Pytanie nr 8**

„Proszę o podanie materiału i wykonania zasobników c.w.u.. Według wytycznych MPEC w zestawieniu zapisano jako emaliowany PNG, natomiast w projekcie widnieje ocynk PN10.”

### Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że zasobniki c.w.u. mają być w wykonaniu emaliowanym PN6.

### Pytanie nr 9

„W tabeli 2 (zestawienie parametrów technicznych do doboru węzłów kompaktowych) pod pozycją 41 są wpisane adresy Sucharskiego 11G i Sucharskiego 11A. Należy zaprojektować węzeł dla każdego adresu, czy zsumować zapotrzebowanie mocy?”

### Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że w tabeli numer 2 wystąpił błąd w numeracji, należy zaprojektować niezależny węzeł dla adresu Sucharskiego 11A i niezależny węzeł dla adresu Sucharskiego 11G.

### Pytanie nr 10

„Według projektu, wodomierze zimnej wody zostaną dostarczone przez Sądeckie Wodociągi. Proszę o informację, czy należy je zaprojektować w węźle i w tym miejscu pozostawić wstawki, czy wodomierze będą poza węzłem?”

### Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że wodomierze mają być zlokalizowane poza węzłami, w związku z czym nie należy projektować ich w węzłach. Zawory antyskażeniowe i wstawki na wodomierze mają być zlokalizowane w pomieszczeniu wodomierza głównego. Zamawiający dopuszcza możliwość zabudowania dodatkowej wstawki na wodomierz w węźle.

Ponadto Zamawiający informuje, że precyzuje wymagania co do miejsca włączenia instalacji zimnej wody do węzła, w związku z czym Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 1 do SIWZ w ten sposób, że:

- a) w ppkt. 3. d) w punkcie B. II. treść: „wykonaniem przyłącza zimnej wody wraz z zaworem antyskażeniowym przy współpracy z Sądeckimi Wodociągami,” zastępuje się treścią: **„wykonaniem podłączenia instalacji zimnej wody do węzła z istniejącej instalacji zimnej wody wraz z zaworem antyskażeniowym i wstawką na wodomierz,”**.
- b) w ppkt. d) w punkcie C. II. 2. treść: „Podłączenie instalacji zimnej wody wodociągowej należy wykonać z pomieszczenia w którym zlokalizowany jest wodomierz poprzez włączenie się w istniejący przyłącz zimnej wody poprzez odrębny wodomierz i zawór antyskażeniowy. Sposób włączenia oraz terminy uzgadniać na bieżąco z „Sądeckimi Wodociągami” zastępuje się treścią: **„Podłączenie instalacji zimnej wody wodociągowej do węzła należy wykonać poprzez włączenie się w istniejącą instalację zimnej wody bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego (w pomieszczeniu wodomierza głównego). Na wykonanym odejściu należy zamontować zawór antyskażeniowy, wstawkę na wodomierz oraz zawory odcinające (powyższe elementy mają znajdować się w pomieszczeniu wodomierza głównego).”**
- c) w punkcie IV zostaje wprowadzony zapis: **„3. Zamawiający wprowadza zmianę miejsca włączenia instalacji zimnej wody do węzła dla potrzeb c.w.u. Instalację doprowadzającą wodę zimną do projektowanych wymiennikowni dla potrzeb c.w.u. należy włączyć w istniejące rurociągi – za istniejącym wodomierzem (w dokumentacji projektowej włączenie zostało zaprojektowane przed istniejącym wodomierzem).”**

Zamawiający informuje, że w wyniku modyfikacji treści załącznika nr 1, **„SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – po modyfikacji”** – załącznik nr 1 do SIWZ zostaje w dniu 15 stycznia 2020 r. poprawiony o wyżej wymienione modyfikacje. Zmiany w stosunku do pierwotnej wersji zostały zaznaczone kolorem czerwonym.

Wykonawca składa wraz ofertą, na podstawie wymogu określonego w pkt. 6 j) SIWZ, zaparafowany **„SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – po modyfikacji”** (w dniu 09.01.2020 r. oraz w dniu 15.01.2020 r.) – załącznik nr 1 do SIWZ.

### **Pytanie nr 11**

„W SIWZ pkt D. 6. e) zapisano, że Wykonawca aby spełnić warunki udziału w postępowaniu musi wykazać się:

- jedną robotą budowlaną polegającą na wykonaniu minimum 1500 mb (1500 mb zasilanie i 1500 mb powrót) sieci preizolowanej – w jednym zamówieniu;
- jedną robotą polegającą na montażu i uruchomieniu co najmniej 20 dwufunkcyjnych węzłów kompaktowych – w jednym zamówieniu.

W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie przy realizacji tego typu robót, jednakże wykonali wymagane w SIWZ prace w dwóch zadaniach łącznie tj.

- roboty budowlane polegające na wykonaniu minimum 1500 mb (1500 mb zasilanie i 1500 mb powrót) sieci preizolowanej w dwóch zamówieniach łącznie
- roboty polegające na montażu i uruchomieniu co najmniej 20 dwufunkcyjnych węzłów kompaktowych w dwóch zamówieniach łącznie.”

### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający podtrzymuje zapisy jak w SIWZ.

### **Pytanie nr 12**

„Czy MPEC w Nowym Sączu posiada swoją szczegółową standaryzację węzłów ciepła (schemat, zestawienie materiałowe), zgodnie z którą należy dobierać urządzenia i materiały, czy Wykonawca ma tutaj dowolność, uwzględniając jedynie zamieszczone przez Zamawiającego specyfikacje?”

### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający informuje, że Wykonawca ma dobrać urządzenia i materiały według specyfikacji do nin. przetargu.

### **Pytanie nr 13**

„Wykonawca zwraca się z doprecyzowaniem zapisu umowy par. 1 ust. 2 pkt g) – Demontaż istniejącego ciepłociągu i utylizacja odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia – wg załącznika nr 1 do nin. umowy i dokumentacji projektowej.

Umowa nie posiada załącznika nr 1 a zapisy dotyczące utylizacji odpadów są zawarte w załączniku nr 1 do SIWZ pkt 2.9.”

### **Odpowiedź Zamawiającego**

„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” jest opisany jako załącznik nr 1 do SIWZ i jednocześnie jako załącznik nr 1 do umowy.

Informacje podane w odpowiedziach Zamawiającego oraz „SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – **po modyfikacji**” (w dniu 09.01.2020 r. oraz w dniu 15.01.2020 r.) – załącznik nr 1 do SIWZ, są obowiązujące dla wszystkich Wykonawców zamierzających złożyć ofertę w nin. postępowaniu.