

Tabela temperatur dla ogrzewania pompowego 90/70 °C
strefa klimatyczna III : - 20 °C

Temperatura zewnętrzna	Temperatura zasilania (°C)	Temperatura powrotu	Tz-Tp
-20	90	70	20
-19	88,5	68,8	20
-18	87,6	67,6	20
-17	86,3	66,4	20
-16	84,5	65,2	19
-15	83,6	64,0	20
-14	82,1	62,8	19
-13	81	61,6	19
-12	79,5	60,4	19
-11	78,4	59,2	19
-10	77,1	58,0	19
-9	75,9	56,8	19
-8	74,7	55,6	19
-7	73,2	54,4	19
-6	72	53,2	19
-5	70,8	52,0	19
-4	69,5	50,8	19
-3	68,1	49,6	19
-2	66,5	48,4	18
-1	65,2	47,2	18
0	63,3	46,0	17
1	61	44,8	16
2	59	43,6	15
3	58,3	42,4	16
4	57	41,2	16
5	55	40,0	15
6	54	38,8	15
7	51,5	37,6	14
8	50,7	36,4	14
9	48,9	35,2	14
10	47,2	34,0	13
11	44,6	32,8	12
12	42,5	31,6	11