

Nowy Sącz dn. 6 maja 2021 r.

WYKONAWCY
STRONA INTERNETOWA

Sprawa: SZP/DIN/Z/4/2021

dot. postępowania, prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na **Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz przeprowadzenie usługi Serwisu dla inwestycji pn.: „Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w MPEC Nowy Sącz”**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ/SPROSTOWANIE OCZYWISTEJ POMYŁKI PISARSKIEJ

Zamawiający - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Nowym Sączu działając na podstawie art. 135 ust 5 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) oraz działając na podstawie art. 66 ust 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającą dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.3.2014 r., str. 243, z późn. zm.) przekazuje treść zapytań - bez ujawniania źródła zapytania – wraz z wyjaśnieniami treści SWZ.

Pytanie nr 1

W nawiązaniu do postępowania na "Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w MPEC Nowy Sącz-SZP/DIN/Z/4/2021", prosimy o wyjaśnienie zapisów Umowy par. 16 pkt. 2, a) , ff).

"za każdy godzinę poniżej gwarantowanej rocznej dyspozycyjności każdej jednostki wytwórczej (poz. 6 tabeli Wykazu wiążących parametrów gwarantowanych) Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 0,02% (dwie dziesiątne procentu) wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 lit. a) umowy" Proszę o wyjaśnienie czy kara umowna będzie naliczana w wysokości 0,02% czy 0,2 %. Ww. wymienionym pkt powołujecie się Państwo na 0,02% natomiast słownie zapisane jest (dwie dziesiątne procentu).

Ponadto prosimy o wydłużenie terminu składania ofert o 7 dni w związku z pojawiającymi się nowymi pytaniami i rozbieżnościami w zapisach Umowy. Dłuższy czas na przygotowanie oferty pozwoli na precyzyjne wykonanie wyceny zadania.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyjaśnia, że jego intencją było ustalenie kary umownej na poziomie 0,02% (dwie setne procentu). Zamawiający dokonuje sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w tym zakresie, co zostanie uwzględnione w treści zawieranej z Wykonawcą umowy. Zamawiający nie przedłuża terminu składania oraz otwarcia ofert.

Paweł Kupczak
PREZES ZARZĄDU

Andrzej Brzeziński
WICEPREZES ZARZĄDU