

Nowy Sącz, dnia 31 maja 2023 r.

Sprawa: ZP.60.DIN.15.2023

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia nie podlegającego pod ustawę Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3 ustawy, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

**Dostawę węzłów kompaktowych
w ramach zadania „Wymiana dwufunkcyjnych węzłów ciepłych”**

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Nowym Sączu wyjaśnia treść SIWZ:

Pytanie 1

Dot. postępowania przetargowego pn.: „Dostawa węzłów kompaktowych w ramach zadania „Wymiana dwufunkcyjnych węzłów ciepłych”

Nr sprawy: ZP.60.DIN.15.2023

W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 31.05.2023r., prosimy jeszcze o wyjaśnienie ciśnienia zaworów bezpieczeństwa w adresach:

- 1) ul. Gorzkowska 2: 3 + 3
- 2) ul. Kosińskiego 4: 2 x 3
- 3) ul. Kosińskiego 6: 2 x 3
- 4) ul. Lambora 2 + Lambora 4: 3 x 3

Rozumiemy, że jest to ilość zaworów x wartość ciśnienia?

Odpowiedź:

Ciśnienie otwarcia zaworu:

- ul. Gorzkowska 2: 3 bar,
- ul. Kosińskiego 4: 3 bar,
- ul. Kosińskiego 6: 3 bar,
- ul. Lambora 2 + Lambora 4: 3 bar.