

Nowy Sącz, dnia 26 maja 2023 r.

Sprawa: ZP.60.DIN.15.2023

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia nie podlegającego pod ustawę Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3 ustawy, prowadzonego **w trybie przetargu nieograniczonego** na:

Dostawę węzłów kompaktowych w ramach zadania „Wymiana dwufunkcyjnych węzłów ciepłych”

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Nowym Sączu wyjaśnia treść SIWZ:

Pytanie 1

Podali Państwo ciśnienie statyczne 0,2 MPa dla wszystkich węzłów. Czy istnieje możliwość ujednoczenia ciśnienia otwarcia zaworów bezpieczeństwa c.o. dla wszystkich węzłów na np. 0,4 MPa? Pozwoli to na dobór i wycenę mniejszych naczyń zbiorczych, co przełoży się na oszczędności finansowe oraz zaoszczędzenie miejsca w pomieszczeniu węzła. W celu zrównoważonej pracy, naczynie zbiorcze powinno mieć zapas ciśnienia ok. 0,1-0,15 MPa, co w przypadku węzła nr 21 (Gorzowska 3) i ciśnienia otwarcia zaworu bezpieczeństwa 0,25 MPa jest utrudnione.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że zawory bezpieczeństwa pozostaje istniejące – nie należy uwzględniać w dostawie.

Pytanie 2

Jaką pojemność wodną instalacji należy przyjmować w celu doboru naczynia zbiorczego?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że naczynie zbiorcze pozostaje istniejące – nie należy uwzględniać w dostawie.