

Nowy Sącz, dnia 9 stycznia 2025 r.

**Sprawa: ZP.60.DWC.24.2024**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego (robota budowlana), nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3) ustawy p.z.p. (wartość zamówienia niższa niż progi unijne), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

**Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym**

**„MODERNIZACJA INSTALACJI BIOMASOWEJ 7,4 MW -WYKONANIE/DOSTAWA I MONTAŻ  
EKONOMIZERA WODA – SPALINY W ZESPOLE KOTŁOWNI MILENIUM W NOWYM SĄCZU”**

**Odpowiedzi na zapytania Wykonawców**

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Nowym Sączu wyjaśnia treść SIWZ:

**Pytanie 1**

W nawiązaniu do postępowania przetargowego p.n. „MODERNIZACJA INSTALACJI BIOMASOWEJ 7,4 MW -WYKONANIE/DOSTAWA I MONTAŻ EKONOMIZERA WODA – SPALINY W ZESPOLE KOTŁOWNI MILENIUM W NOWYM SĄCZU” oraz udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi na pytanie nr 21 z dn. 20.12.2024 r. zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie poniższej kwestii:

- Projekt techniczny/budowlany dołączony do postępowania przetargowego nie przewiduje stosowania/zabudowy żadnego systemu automatycznego czyszczenia ekonomizera. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga zastosowania/zabudowy jakiegokolwiek automatycznego systemu czyszczenia ekonomizera, jeżeli oferowana technologia zapewni/umożliwi jego eksploatację przez co najmniej 12 miesięcy bez potrzeby ręcznego czyszczenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza powyższe – jeśli technologia zapewni ciągłą pracę przez 12 miesięcy to nie wymagana jest instalacja czyszczenia.