

Nowy Sącz, dnia 5 lipca 2024 r.

Sprawa: ZP.60.DWC.4.2024

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego niepodlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3 ustawy p.z.p., (wartość zamówienia niższa niż progi unijne), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

**„MODERNIZACJA INSTALACJI BIOMASOWEJ 7,4 MW -WYKONANIE/DOSTAWA I MONTAŻ
EKONOMICZERA WODA – SPALINY W ZESPOLE KOTŁOWNI MILENIUM W NOWYM SĄCZU”**

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Nowym Sączu wyjaśnia treść SIWZ:

Pytanie 1

Z uwagi na rzeczywiste ciśnienie robocze w miejscu planowanego montażu wynoszącego około 8 bar, proponujemy zastosowanie ekonomizera o ciśnieniu 11 bar, ciśnienie testowe 15.6 bar.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania.