

Nowy Sącz, dnia 18 grudnia 2024 r.

Sprawa: ZP.60.BSP.10.2024

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3 ustawy P.z.p. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

**Dostawę 56 000 litrów oleju opałowego Ekoterm PKN ORLEN
lub LOTOS RED do siedziby Zamawiającego w Nowym Sączu**

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Nowym Sączu wyjaśnia treść SIWZ:

Pytanie 1

W punkcie 2 SIWZ Zamawiający umieścił zapis, iż wymagana temperatura płynięcia to min. -30°C:
- czy Zamawiający dopuszcza temperaturę płynięcia ok 24°C ? / w załączniku przesyłam standardowe świadectwo jakości oleju opałowego EKOTERM, którego jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem, gdzie są widoczne wszystkie parametry w tym temperatura płynięcia -24°C

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższe.

Pytanie 2

W załączniku ofertowym Zamawiający umieścił zapis - stały rabat/marża* procentowy w wysokości: % od ceny hurtowej netto:
- czy Zamawiający dopuszcza zmianę i zastosowanie rabatu kwotowego zamiast procentowego

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i modyfikuje zapis w formularzu Oferta.

Pytanie 3

W SIWZ Zamawiający informuje, że Wykonawca winien być w gotowości dostawy do 12 godzin maksymalnie od złożenia zamówienia w całym okresie realizacji zamówienia:
- czy Zamawiający dopuszcza ustalenie godziny 9.00 jako granicę złożenia zamówienia w danym dniu

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza godzinę 9:00 jako granicę złożenia zamówienia w danym dniu.

Zmiana terminu składania ofert:

Ofertę należy **złożyć** do dnia ~~19 grudnia 2024 r.~~ **23 grudnia 2024 r. do godz. 12.00**