

Nowy Sącz, dnia 29 października 2024 r.

Sprawa: ZP.60.DEA.1.2024

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia nie podlegającego pod ustawę Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3 ustawy, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę paneli fotowoltaicznych monokrystalicznych o mocy 500 Wp oraz inwertera fotowoltaicznego o mocy 50 kW”

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Nowym Sączu wyjaśnia treść SIWZ:

Pytanie 1

Czy instalacja fotowoltaiczna ma stać na gruncie czy na dachu budynku? Czy jest możliwość otrzymania od Państwa mapy poglądowej?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że instalacja zostanie zamontowana na dachu budynku. Montaż po stronie Zamawiającego w związku z powyższym nie ma potrzeby udostępniania mapy poglądowej.

Pytanie 2

Czy instalacja ma być o łącznej mocy nie mniejszej, nie większej niż 50kWp?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe. Panele fotowoltaiczne mają być o mocy równej 500 Wp a inwerter fotowoltaiczny o mocy równej 50 kW.