

Nowy Sącz, dnia 1 lipca 2025 r.

Sprawa: ZP.60.BOI.10.2025

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego niepodlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3 ustawy p. z. p., (wartość zamówienia niższa niż progi unijne), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa 17 węzłów wymiennikowych”

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Nowym Sączu wyjaśnia treść SIWZ:

Pytanie 1

W nawiązaniu do w/w postępowania, zwracamy się z pytaniem, czy w przypadku węzłów ciepłych wiszących dopuszczają Państwo zastosowanie filtrów w miejsce magnetoodmulaczy (wysokie parametry/instalacja c.o. powrót)?

Odpowiedź:

Zamawiający w przypadku węzłów wiszących dopuszcza zastosowanie filtrów zamiast magnetoodmulaczy.

Zmiana terminu składania ofert:

Ofertę należy złożyć za pomocą BK2021, do dnia 04 lipca 2025 r. godz. 12.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04 lipca 2025 r. o godz. 12.30

W załączeniu zmodyfikowany SIWZ.

Niniejsza odpowiedź staje się integralną częścią SIWZ.