

Nowy Sącz, dnia 01 października 2025 r.

Sprawa: ZP.60.BOI.24.2025

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego niepodlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3 ustawy p. z. p., (wartość zamówienia niższa niż progi unijne), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

„Dostawę rur i elementów preizolowanych”**Odpowiedzi na zapytania Wykonawców**

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Nowym Sączu wyjaśnia treść SIWZ.

Pytanie 1

Prosimy o wyjaśnienie jaki asortyment należy wycenić w poz.: 10,11 i 14 Formularza cenowego? Załącznik do zapytania wysłamy na Państwa adres email: sekretariat@mpecns.pl.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w pozycji nr 10, 11 należy wycenić End-Cap, natomiast w pozycji nr 14 należy wycenić mufę końcową plus dekiel do wspawania.

Poz.	Nazwa elementu	Wymiary
10	Zakończenie izolacji - nasuwka końcowa (zaślepienie rurociągów) + pianka + elem. Poł. Alarm.	Dn100/Do200
11	Zakończenie izolacji - nasuwka końcowa (zaślepienie rurociągów) + pianka + elem. Poł. Alarm.	Dn32/Do110
14	Mufa końcowa + denko stalowe	Dn100/Do200