

Nowy Sącz, dnia 3 czerwca 2025 r.

Sprawa: ZP.60.BOI.8.2025

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego niepodlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3 ustawy p. z. p., (wartość zamówienia niższa niż progi unijne), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę rur i elementów preizolowanych”

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Nowym Sączu wyjaśnia treść SIWZ:

Pytanie 1

Bardzo proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza zamianę muf redukcyjnych (poz. 10 Zestawienia materiałów) 100/200 – 65/140 na redukcje preizolowane. Po konsultacji z producentem systemu preizolowanego otrzymaliśmy informację, iż nie jest możliwe wykonanie muf redukcyjnych, które obkurczą się o aż 3 dymensje i będą tak szczelne, jak redukcje preizolowane.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza dostawę redukcji preizolowanych lub dostawę trójnika redukcyjnego DN100/65/65 preizolowanego wraz z mufami, jako zamienniki muf redukcyjnych.

Pytanie 2

Proszę o podanie wysokości płozy typu R znajdującej się w poz. 22 zestawienia materiałów.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza płozy o wysokości 3 cm.

Pytanie 3

Bardzo proszę o informację, czy w pozycji nr 9 należy przyjąć do wyceny redukcję stalową 114,3-76,1 (jako element do mufy redukcyjnej z poz. 10), czy redukcję preizolowaną 114,3/200 – 76,1/140

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że jeżeli Wykonawca dostarczy redukcję preizolowaną jak w odp. 1 nie musi już dostarczać redukcji stalowych.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Nowym Sączu informuje o zmianie terminu składania ofert.

Termin składania ofert – oferty należy złożyć do dnia 6 czerwca 2025 r. godzina 12:00

Termin otwarcia ofert – otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 czerwca 2025 r. godzina 12:30