

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH  
SKALA 1 : 500

mapa powstała jako aktualizacja opracowania 6640.4779.2021  
układ współrzędnych "2000", poziom odniesienia wysokości Kronsztadt 86  
ARKUSZ: 7.114.18.01.2.1, 7.114.18.01.2.3, 7.114.18.01.4.1

Woj: małopolskie  
miasto: Nowy Sącz [126201\_1]  
obręb: 0111 [0111]  
Dz. ew. 1064, 1066, 1067, 1069  
Ks. r. 55/2024  
GEO.6640.2878.2024

USŁUGI GEODEZYJNE  
mgr inż. TOMASZ KAMIŃSKI  
33-340 Stary Sącz  
ul. Jagiellońska 1/1

Kierownik roboty:  
mgr inż. Tomasz Kamiński  
nr upr. 18774

legenda:

zakres opracowania

linie rozgraniczające o różnym przeznaczeniu  
PUNKT "A" POCZĄTKOWY OPRACOWANIA  
POŁĄCZENIE DOCELOWE Z ZASILANIEM Z KOTŁOWNI

plac budowy

Potwierdzam zgodność treści mapy z oryginałem w zakresie opracowania geodezyjnego, przyjętego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod nr GEO.6640.2878.2024\_114325 z dnia 18.04.2024 r.

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GEO.6640.2878.2024
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Nowosądecki
Wykonawca prac geodezyjnych	mgr inż. Tomasz Kamiński Usługi Geodezyjne Protokół Weryfikacji
nr oraz data sporządzenia dokumentu	GEO.6640.2878.2024_114325 z dnia 18.04.2024
zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	mgr inż. Tomasz Kamiński
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	nr uprawnień 18774

GEODETA UPRAWNIONY

mgr inż. Tomasz Kamiński  
Nr upr. 18774

LEGENDA

PROJEKTOWANA TRASA BUDOWY SIECI I PRZYŁĄCZY C.O.  
ZALÓM PREIZOLOWANY  
TRÓJNIK PREIZOLOWANY RÓWNOLEGŁY  
STUDNIA ODWADNIĄCA TYMCZASOWA SZCZELNA Ø1000 BETONOWA - WŁĄZ ŻELIŃNY D400  
ZAWORY PREIZOLOWANE Z PODWÓJNYM ODWODNIENIEM - STUDNIA BET. Ø1600  
LOKALIZACJA WĘZŁA CIEPŁOWNICZEGO  
ŚREDNICA RURY PREIZOLOWANEJ  
2Ø168,3-250

Nowy Sącz ul. Barbackiego 28/21; tel/fax (018) 443 42 54; e-mail: wojnar.p@pro.onet.pl; www.wojnar.net	mgr inż. Jacek Wojnar
PROJEKTOWANIE-NADZORY SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH	
inwestor:	MIĘSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI Sp. z o.o. w Nowym Sączu
obiekt:	ul. Wiśniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sącz
faza:	SIECI CIEPŁOWNICZE WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W NOWYM SĄCZU
temat:	PROJEKT TECHNICZNY BUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W REJONIE UL. DOBRZAŃSKIEGO W NOWYM SĄCZU (PKT. A-B-C) WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZY DO BUDYNKÓW
rysunek:	DZ. EWID. NR 1063, 1064, 1065, 1066, 1071 OBR. 0111 NOWY SĄCZ
projektant:	SITUACJA - PROWADZENIE SIECI W ODNIESIENIU DO PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
mgr inż. JACEK WOJNAR Projektant instalacji sanitarnych upr. proj. UAN-18360/A-186/88 upr. wyk. UAN-7342-33/93	mgr inż. Bartłomiej Chmura Uprawniony do projektowania i nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych Nr Ewid.: MAP0008-PBS/22
data:	07/SP/2022
2025	
skala:	1:500
nr rys.:	2.
zespół projektowy:	sprawdzający:

SIECI PROJEKTOWANE WG ODDZIELNEGO OPRACOWANIA  
LEGENDA branży sanitarnej:

- Sc-01 - projektowana sieć kanalizacji sanitarnej
- Sc-01 - projektowany przyłącz kanalizacji sanitarnej
- Sc-01 - projektowana zewn. instalacja kanalizacji sanitarnej
- Sc-01 - projektowana zewn. instalacja wodociągowa
- Sc-01 - projektowana przyłącz wodociągowa
- Sc-01 - projektowana zewn. instalacja kanalizacji deszczowej
- Sc-01 - projektowana zewn. instalacja kanalizacji deszczowej do separatora
- Sc-01 - projektowane rury ochronne
- Sc-01 - istniejące uzbrojenie do likwidacji
- Sc-01 - projektowany hydrant naziemny