

Nowy Sącz, dn. 16.04.2025 r.

Starosta Nowosądecki

Znak sprawy: 6630/315/2025

**ODPIS**  
**PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ**  
**z dnia 16.04.2025 r.**  
**w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu**

Przedmiot narady:	PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZE DO BUD. - REJ. UL. DOBRZAŃSKIEGO
Lokalizacja:	M. Nowy Sącz Obręb: 111, dz.: 1064, 1065, 1066, 1071
Wnioskodawca:	PROJEKTOWANIE - NADZORY SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH MGR. INŻ. JACEK WOJNAR ul. Barbackiego 28/21, 33-300 Nowy Sącz
Inwestor:	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O. W NOWYM SĄCZU ul. Wiśniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sącz
Przewodniczący:	Danuta Prusak
Miejsce narady:	Nowy Sącz
Sposób przeprowadzenia narady:	stacjonarny
Data wpływu:	15.04.2025 r.

**PODSUMOWANIE NARADY**

Uzgodnione pozytywnie

**Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami**


Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Nowym Sączu ul. Wiśniowieckiego 56 33-300 Nowy Sącz elektroniczny	Stanowisko pozytywne - Uzgodniono bez uwag.	Sławomir Dudek
2	P.S.G. Sp.z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie, Gazownia w Nowym Sączu ul. Lwowska 105 33-300 Nowy Sącz elektroniczny	Stanowisko pozytywne Gazownia w Nowym Sączu uzgadnia bez uwag.	Krzysztof Koncewicz
3	Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Wincentego Pola 22 33-300 Nowy Sącz elektroniczny	Stanowisko pozytywne z uwagami Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. uzgadniają przestany projekt z uwagami:	Adam Olchawski

Dokument wygenerował(a): Danuta Prusak, dn. 23-04-2025 12:31:20

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

		<p>1. Geodezyjne tyczenia trasy sieci ciepłowniczej, oraz całość prac ziemnych w zbliżeniach poniżej 2,0 m do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, prowadzić w uzgodnieniu i pod nadzorem potwierdzonym protokolarnie przez przedstawiciela Zakładu Sieci Spółki "Sądeckie Wodociągi".</p> <p>2. Przy przebiegu równoległym zachować odległość minimalną skrajni projektowanych rurociągów preizolowanych od skrajni : sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej 1,2 m, oraz sieci i przyłączy wodociągowych 0,8 m.</p>	
4	<b>TAURON Dystrybucja S.A,</b> <b>Oddział w Krakowie, Wydział Dokumentacji</b> elektroniczny	<p><b>Stanowisko pozytywne</b></p> <p>- Bez uwag. Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. oraz TAURON Nowe Technologie S.A.</p>	Krzysztof Skraba
	<b>Wnioskodawca</b>		<p><b>PROJEKTOWANIE -</b> <b>NADZORY SIECI I INSTALACJI</b> <b>SANITARNYCH MGR. INŻ.</b> <b>JACEK WOJNAR</b></p>

**Z up. STAROSTY**  
  
**mgr inż. Danuta Prusak**  
**SPECJALISTA**

.....  
*Podpis przewodniczącego narady*

#### POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.).
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.).