

Nowy Sącz, dnia 5 marca 2025 r.

Sprawa: ZP.60.DWC.3.2025

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego **niepodlegającego** pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3) ustawy p.z.p. (wartość zamówienia niższa niż progi unijne), prowadzonego w trybie **przetargu nieograniczonego**.

„Zdjęcie ograniczeń mocowych kotłowni Millenium II”

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Nowym Sączu wyjaśnia treść SIWZ:

Pytanie 1

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania przetargowego (ZP.60.DWC.3.2025) „Zdjęcie ograniczeń mocowych kotłowni Millenium II” przesyłamy prośbę o wyjaśnienie treści dwóch zapisów w SIWZ i PFU:

W SIWZ pkt. 2 (na str.2) zapis:

Ponadto należy:

a) opracować dokumentację, a następnie zrealizować roboty pozwalające podwyższyć moc istniejącego węglowego źródła ciepła do poziomu 60 MW mocy zainstalowanej (wg wytycznych określonych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym). Każdy z 5 kotłów powinien uzyskać moc zainstalowaną 12 MW,

W PFU w pkt 2.2 Opis ogólny przedmiotu zamówienia (na str. 6) zapis:

Należy przywrócić moce kotłów zgodnie z poniższą tabelą tj. przed wprowadzeniem modernizacji.

Tabela 2 Parametry jednostek kotłowych w kotłowni Milenium II przed modernizacją

Oznaczenie kotła	Typ kotła	Moc cieplna nominalna w paliwie	Wydajność nominalna	Sprawność	Urządzenie redukujące emisję do powietrza
kocioł nr 1 (K1)	WR-10	14,04 MWt	12 MW	83,5 %	multicyklon + bateria cyklonów + filtr workowy
kocioł nr 2 (K2)	WR-10	14,04 MWt	12 MW	83,5 %	multicyklon + bateria cyklonów + filtr workowy
kocioł nr 3 (K3)	WR-10	14,04 MWt	12 MW	83,5 %	multicyklon + bateria cyklonów + filtr workowy
kocioł nr 4 (K4)	WR-12-M	13,80 MWt	12 MW	85 %	multicyklon + bateria cyklonów + filtr workowy
kocioł nr 5 (K5)	WR-12-N	13,80 MWt	12 MW	85 %	multicyklon + filtr workowy
Razem moc:		69,72 MWt	60 MW		

Pytanie:

Dla spełnienia powyższych zapisów niezbędne jest:

- a. wykonanie dokumentacji włączenia ekonomizera na podstawie przywróconej archiwalnej dokumentacji,
- b. uzgodnienie z UDT technologii wykonania prac włączenia ekonomizera,
- c. fizyczne włączenie w obwód kotła nr 3 istniejącego ekonomizera wraz pompą i rurociągiem,
- d. przeprowadzenie wymaganych przez UDT prób (np. próba ciśnieniowa, ew. kontrola spoin) wraz z uzyskaniem dokumentów potwierdzających.

Prosimy o potwierdzenie, iż powyższy zakres (a – d) nie leży w zakresie oferenta i nie powinien być objęty ofertą.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe. Zakres (a – d) jest po stronie Zamawiającego. Zamawiający sam wykona prace związane z dokumentacją i uzgodnieniami oraz prace fizyczne mające na celu przywrócić ekonomizer do kotła.

Załączniki:

00 - SIWZ PO MODYFIKACJI Z DN. 5.03.2025

Ogłoszenie PO MODYFIKACJI Z DN. 5.03.2025

Termin składania ofert upływa w dniu 10 marca 2025 r. o godz. 12.00.

Otwarcie (odczytanie) ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 10 marca 2025 r. o godz. 12:30.