

Nowy Sącz, dnia 03 czerwca 2026 r.

Sprawa: ZP.60.DWC.11.2026

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego (robota budowlana), nie podlegającego pod ustawę Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3 ustawy P.z.p. (wartość zamówienia niższa niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy P.z.p.), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

**„Budowa magazynu energii cieplnej w Elektrociepłowni Stary Sącz – MPEC Nowy Sącz”
w ramach projektu „Nowe źródła energii i rozwój sieci ciepłowniczych w Nowym Sączu i Starym Sączu”**

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Nowym Sączu wyjaśnia oraz modyfikuje treść SIWZ:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie zmiennych istniejącego systemu SCADA czy wymaga jego rozbudowy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejących zasobów systemu SCADA.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga dołożenie stacji operatorskiej a tym samym licencji Supervisory Client?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga dostawy dodatkowej stacji operatorskiej ani dodatkowej licencji Supervisory Client.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga objęcia kontraktem tylko nowo zakupionych licencji czy też istniejących?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zapewnienia oraz przekazania na Zamawiającego kontraktu wsparcia technicznego zarówno dla nowych licencji dostarczanych w ramach realizacji zamówienia, jak również dla licencji systemu SCADA będących obecnie w posiadaniu Zamawiającego.