

Nowy Sącz, dnia 07 lipca 2026 r.

Sprawa: ZP.60.DWC.13.2026

Dotyczy: postępowania prowadzonego jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 376 ust 1 pkt 1 przy zastosowaniu procedury określonej w art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późniejszymi zmianami - „ustawa PZP”) oraz aktów wykonawczych do ustawy PZP.

Wykonanie zadania pn.:

**BUDOWA POMP CIEPŁA O MOCY 3×200 KW W ELEKTROCIEPŁOWNI DOBRZAŃSKIEGO – MPEC
NOWY SĄCZ**

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Nowym Sączu działając na podstawie art. 135 ust 2 wyjaśnia treść specyfikacji:

Pytanie 1

Ze względu na to, że pojawiło się kilka pytań odnośnie sprawności urządzeń COP i SCOP prosimy jeszcze raz o weryfikację wymaganych w dokumentacji przetargowej wartości współczynników. Rozumiemy, że wartość COP powinna być podana dla punktu pracy A7/W70. Jednocześnie zwracamy uwagę, że nie istnieje taki punkt pomiarowy jak SCOP A7/W70. Ten punkt pomiarowy dotyczyć może tylko COP. Ze względu na to, że Zamawiający wymaga przez cały rok temperatury na wyjściu 65°C współczynnikiem miarodajnym jest COP. Czy Zamawiający podtrzymuje wymagane wartości COP minimum 2,53? Jeżeli wartość 2,53 miałaby dotyczyć SCOP to prosimy o podanie punktu pomiarowego zgodnego z normą. Zwracamy uwagę, że testy fabryczne mogą być wykonane jedynie dla COP, a dla SCOP jest to niemożliwe.

Odpowiedź:

Po ponownym przeanalizowaniu obowiązujących norm oraz wymagań dotyczących badań fabrycznych Zamawiający koryguje poprzednie odpowiedzi i podtrzymuje wymagania określone w PFU, w pkt 2.2 tabeli „Podstawowe parametry techniczne pomp ciepła”, dotyczące minimalnej wartości współczynnika $\text{COP} = 2,53$.

Zamawiający potwierdza, że wymagany współczynnik COP należy określić dla punktu pracy A7/W70 zgodnie z normą PN-EN 14511.

Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że współczynnik SCOP nie jest określany dla punktu pracy A7/W70. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do podania wartości SCOP wyznaczonej zgodnie z normą PN-EN 14825, dla zastosowania średnotemperaturowego (medium grzewcze na wyjściu urządzenia $\geq 55^{\circ}\text{C}$).

Zamawiający potwierdza, że wymagana minimalna wartość 2,53 dotyczy wyłącznie współczynnika COP. Wymaganie dotyczące minimalnej wartości COP wynika z założeń projektu oraz konieczności zapewnienia parametrów umożliwiających kwalifikację energii wytwarzanej przez pompy ciepła jako energii ze źródeł odnawialnych oraz osiągnięcia efektów wymaganych dla realizowanego przedsięwzięcia. W związku z tym Zamawiający nie przewiduje zmiany tego wymagania.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przeprowadzona analiza rynku potwierdza dostępność urządzeń spełniających wskazane wymagania techniczne. Wymóg ten nie odnosi się do konkretnego producenta ani rozwiązania technicznego, lecz określa minimalne parametry eksploatacyjne urządzeń. Każdy Wykonawca może zaoferować urządzenia dowolnego producenta, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w PFU.

W związku z wyjaśnieniem treści SWZ Zamawiający modyfikuje ogłoszenie o zamówieniu oraz zapisy w dokumentach postępowania na następujące:

Rozdział XII. Termin związania ofertą

1. Wykonawca składający ofertę jest nią związany nie dłużej niż 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. **do dnia 11.10.2026 roku.**

Rozdział XV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale XIV, do dnia **14.07.2026 r. godz. 12.00**
2. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. **14.07.2026 r. godz. 12.30.**