

Nowy Sącz, dnia 03 czerwca 2026 r.

Sprawa: ZP.60.DWC.19.2026

Dotyczy: postępowania prowadzonego jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 376 ust 1 pkt 1 przy zastosowaniu procedury określonej w art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późniejszymi zmianami - „ustawa PZP”) oraz aktów wykonawczych do ustawy PZP.

Wykonanie zadania pn.:

**„MODERNIZACJA INSTALACJI BIOMASOWEJ 7,4 MW -WYKONANIE/DOSTAWA I MONTAŻ
EKONOMICZERA WODA – SPALINY W ZESPOLE KOTŁOWNI MILENIUM W NOWYM SĄCZU”**

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Nowym Sączu działając na podstawie art. 135 ust 2 wyjaśnia treści SWZ:

Pytanie

Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie zmiennych istniejącego sytemu SCADA czy wymaga jego rozbudowy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykorzystanie zmiennych istniejącego sytemu SCADA

Pytanie

Czy Zamawiający wymaga dołożenie stacji operatorskiej a tym samym licencji Supervisory Client?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga dostawy dodatkowej stacji operatorskiej ani dodatkowej licencji Supervisory Client.