

Nowy Sącz, dnia 16 marca 2026 r.

WYKONAWCY

Numer sprawy: ZP.60.DEA.3.2026

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3 ustawy P.z.p. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadaniu:

**„Dostawę i montaż magazynu energii elektrycznej”
w ramach projektu „Rozwój OZE na terenie Miasta Nowego Sącza – magazyny energii – etap II”**

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Nowym Sączu wyjaśnia treść SIWZ:

Pytanie

Czy w związku z pracującą na obiekcie farmą PV jest zainstalowany system telemechaniki? Jeżeli tak to prosimy o udostępnienie szczegółów technicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dla obecnie pracującej na obiekcie instalacji PV nie ma zainstalowanego systemu telemechaniki. Zamawiający wymaga - jeśli wymagane - uzyskania warunków przyłączeniowych dla instalacji magazynu energii (lub zmianę istniejących warunków - udostępnione wraz z odpowiedziami z dnia 09 marca 2026 r.). Zamawiający wymaga zastosowania telemechaniki wraz z jej uzgodnieniem z OSD.