

Sprawa: ZP.60.NDE.2.2026

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego niepodlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3 ustawy p.z.p., (wartość zamówienia niższa niż progi unijne), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa i montaż 2 szt. koszy węglowych do kotłów WR-5”

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców

Nowosądecka Dobra Energia Sp. z o.o. wyjaśnia treść SIWZ:

Pytanie

Czy po stronie wykonawcy jest realizacja:

- dostawa i montaż czujnika położenia warstwowownicy.

Odpowiedź: Nie trzeba tego wykonywać

- podłączenie siłownika warstwowownicy i zasuwę łukowej do istniejącej automatyki kotła znajdującej się w sterowni operatorskiej.

Odpowiedź: Podłączenie do przygotowanych przewodów.

- montaż kabli, korytek niezbędnych do podłączenia siłowników przy kotle z panelem operatorskim na szafie sterowania.

Odpowiedź: Trasy oraz przewody są przygotowane. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania dodatkowego przewodu to trzeba będzie go wykonać i w takiej sytuacji nastąpi ewentualna wycena prac dodatkowych.

- wykonanie systemu nadrzędnego o wizualizację wysokości położenia warstwowownicy i sterowania warstwowownicą oraz położenia i sterowania zasuwę łukowej z poziomu panelu kotła w sterowni.

Odpowiedź: NIE trzeba tego wykonywać

- zainstalowanie dodatkowej szafki sterowania lokalnego siłownikiem warstwowownicy i zasuwę łukowej przy samym kotle.

Odpowiedź: Nie trzeba tego wykonywać