

Nowy Sącz, dnia 16 marca 2026 r.

Numer sprawy: ZP.60.BOI.4.2026

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, nie podlegającego pod ustawę prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3 ustawy P.z.p. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadaniu:

„Dostawę rur i elementów preizolowanych”

Tytuł projektu: **„Rozbudowa i modernizacja systemu ciepłowniczego MPEC Nowy Sącz”**

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców

W odpowiedzi na zapytanie do SIWZ Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Nowym Sączu wyjaśnia i modyfikuje treść SIWZ:

Pytanie:

W związku z chęcią uczestnictwa w niniejszym postępowaniu oraz biorąc pod uwagę nasze uwarunkowania techniczne i produkcyjne zwracamy się do Państwa z wnioskiem o możliwość zamiany/zaoferowania rur L=12m w średnicy DN25 -czyli najmniejsze - w obudowie 110mm zamiast 90mm (w tym również kształtki zamiast obudowy 90mm – 110mm dla średnicy DN25). Rury w najmniejszych średnicach (DN25) w obudowie 110mm w odcinkach L=12m są zdecydowanie mniej podatne na uszkodzenia podczas transportu, przenoszenia itp. ze względu na lepszą sztywność odcinka - mniejsze ryzyko uszkodzenia pianki PUR wewnątrz a jednocześnie mają lepsze właściwości izolacyjne = mniejsze jednostkowe straty ciepła, co dla Zamawiającego powinno być priorytetem. Oferując produkty najlepszej jakości (jako nasz standardowy system rur) chcemy mieć pewność, że po transporcie i montażu nie będzie żadnych problemów, w związku z powyższym nasz wniosek uważamy za zasadny.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza dostawę rur DN25 o długości 12m oraz kształtek dla średnicy DN25 w wersjach Dz33,7/90 mm lub Dz33,7/110 mm.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy złożyć elektronicznie poprzez Bazę Konkurencyjności, do dnia **19 marca 2026 r. godz. 12.00.**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **19 marca 2026 r. o godz. 12.30.**