

RURA PREIZOLOWANA


KOŃCÓWKA

TERMOKURCZLIWA

UWAGA

S1 > 10cm  
S2 < 10cm

USZCZELNIAJĄCY  
RURA PREIZOLOWANA



KOŃCÓWKA

TERMOKURCZLIWA

Rura ochronna  
PIERŚCIEN  
USZCZELNIAJĄCY

Nowy Sącz ul. Barbackiego 28/21; tel/fax (018) 443 42 54; e-mail: wojnarpn@pro.onet.pl; www.wojnar.net  
**PROJEKTOWANIE-NADZORY SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH mgr inż. Jacek Wojnar**

inwestor:	MIĘSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPŁEJ SP. Z O.O. ul. Wiśniewskiego 56, 33-300 Nowy Sącz	nr:	19/SP/2020
nazwa zadania:	LIKwidACJA GRUPOWYCH WĘZŁÓW WYMIENNIKOWYCH ZLOKALIZOWANYCH PRZY UL. I BRyGADY 14, I BRyGADY 20, KORZENIOWSKIEGO 10 W NOWYM SĄCZU – BUDOWA I PRZEBUDOWA OSIEDŁEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ I PRZYŁĄCZY DO BUDYNKÓW PROJEKT BUDOWLANY – WYKONAWCZY	data:	2020
faza:	BUDOWA I PRZEBUDOWA OSIEDŁEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W REJONIE UL. I BRyGADY I UL. KORZENIOWSKIEGO W NOWYM SĄCZU NA OZAKACH EMBROIDANTYCH NR: 23/19, 23/20, 23/21, 23/22, 23/33, 23/36 odr. 65 6/47 OBR. 66, 3/7, 3/16, 3/17, 3/19, 3/24, 3/26, 3/27, 6/35, 6/36, 16/1 odr. 68	skala:	----
temat:	PRZEJŚCIE RURY PREIZOLOWANEJ PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE		
rysunek:		nr rys.:	T-2.
projektant:	mgr inż. JACEK WOJNAR mgr inż. Bartłomiej Chmura mgr inż. Sylwia Jackowska		
sprawdzający:	mgr inż. Marcin Gołorka mgr inż. Sylwia Jackowska		