

Nasz znak: DIN/802-08/198/2020

Nowy Sącz, dnia 23 września 2020 r.

Biuro Projektowo – Usługowe
„GAMRAD” Mariusz Rapacz
ul. Bukowska 54
32-050 Skawina

Dotyczy: umowy nr SZP/DIN/Z/01/20/4.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Nowym Sączu określa następujące warunki techniczne „Przebudowy sieci ciepłowniczej – odcinek F”:

I. Miejsce i sposób przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej

1. Włączenia do sieci należy dokonać w komorze ciepłowniczej KIII zlokalizowanej na działce nr 41/7 w obrębie 71 przy ul. Królowej Jadwigi oraz w miejscu połączenia sieci ciepłowniczej przeizolowanej Dn 350 z siecią ciepłowniczą kanałową Dn 300 na działce nr 57/21 w obrębie 71 przy ul. Prązmowskiego.

Parametry sieci ciepłowniczej:

- a) ciśnienie nominalne: 1,6 MPa,
- b) temp. obliczeniowa: 135/80 °C – w okresie grzewczym,
temp. obliczeniowa: 70/40 °C – w okresie letnim.

2. Sieć ciepłą należy zaprojektować w systemie rur przeizolowanych z impulsową instalacją alarmową. Trasa nowej sieci ma być poprowadzona w taki sposób aby przebiegała w maksymalnym zakresie po trasie istniejącej sieci kanałowej. Wzdłuż trasy sieci należy ułożyć przewody kanalizacji teletechnicznej $\varnothing 40$ mm dla potrzeb monitoringu sieci i węzłów cieplnych.

II. Wytyczne odnośnie opracowania dokumentacji projektowej

1. Uzgodnić z Zamawiającym uszczegółowioną trasę przebudowy sieci ciepłowniczej w technologii rur przeizolowanych wraz z kanalizacją teletechniczną dla celów obsługi sieci i węzłów cieplnych.
2. Opracować projekt budowlany i wykonawczy przebudowy sieci ciepłowniczej (na podstawie uzgodnionej pozytywnie trasy przebudowy) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z późn. zm.).

Szczegółowe wymagania odnośnie opracowania dokumentacji projektowej (w tym zakresu uzgodnień) zostały określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do umowy nr SZP/DIN/Z/01/20/4.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Paweł Kupeczek

WICEPREZES ZARZĄDU

Otrzymują:

- Adresat,
- a/a.

Sprawę prowadzi: Karolina Kwit ☎ sieci1@mpecns.pl ☎ 18 443-53-83 wew. 131.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz, ul. Wiśniewieckiego 56 • ☎ +48 18 443 53 83
☎ sekretariat@mpecns.pl • www.mpecns.pl

PEKAO Bank Pekao S.A. 36 1240 4748 1111 0000 4871 1885

Andrzej Brzeziński

Rejestr BDO 000030737

NIP 734-17-87-660 • Regon 490704767 • Wysokość kapitału zakładowego: 16 965 500,00 zł

KRS 0000056473, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy KRS