

Tabela temperatur dla ogrzewania pompowego 135/80 °C
strefa klimatyczna III : - 20 °C

Temperatura zewnętrzna	Temperatura zasilania (°C)	Temperatura powrotu	Tz - Tp
-20	135	80	55
-19	132,1	75,8	56,3
-18	129,1	73,8	55,3
-17	126,1	72,6	53,5
-16	123,2	71,3	51,9
-15	120,2	70,1	50,1
-14	117,1	68,5	48,6
-13	115,1	66,5	48,6
-12	113	66,3	46,7
-11	111,2	65,0	46,2
-10	109,1	63,7	45,4
-9	106,5	62,4	44,1
-8	102,5	61,1	41,4
-7	100	59,8	40,2
-6	97,5	58,4	39,1
-5	95	57,0	38,0
-4	93	55,7	37,3
-3	91,5	54,3	37,2
-2	88	52,8	35,2
-1	86	51,4	34,6
0	84	49,9	34,1
1	82	48,4	33,6
2	81	47,9	33,1
3	79	45,4	33,6
4	78	45,9	32,1
5	77	46,3	30,7
6	76	46,7	29,3
7	75	46,5	28,5
8	74	44,0	30,0
9	73	43,0	30,0
10	73	43,0	30,0
11	72	42,0	30,0
12	72	42,0	30,0